

SOPEMEA SAS Groupe APAVE
Laboratoire de Conformité Electrique
27 Rue de l'avenir,
FR-69740 Genas FRANCE

nVent ERICO EUROPE BV
Jules Verneweg 75

5015 BG TILBURG THE NETHERLANDS

A l'attention de / To : Mr Dennis DINGEMANS
Mr GODARD

**DOCUMENT DE SYNTHÈSE /
SYNTHESIS DOCUMENT**

**EVALUATION DE CONFORMITE DE LA GAMME DE BUS BAR ISOLES nVENT ERIFLEX
Flexbus / CONFORMITY ASSESSMENT OF FLEXIBLE INSULATED BUSBAR nVENT ERIFLEX Flexbus
RANGE**

1. PORTEE DE CE DOCUMENT / SCOPE OF THIS DOCUMENT

Le présent document constitue la synthèse du rapport **1X01084-06** qui donne le détail des résultats des contrôles et réalisés sur le produit / The present document constitutes the synthesis of the report **1X01084-06**, which gives the details of inspections and test achieved on the product.

2. PRODUIT CONCERNE / CONCERNED PRODUCT

Echantillon testé: <i>Test item:</i>	Gamme de bus bar isolé flexible / Range of FLEXIBLE INSULATED BUSBAR (conductors, supports, extenders, HCBC clamps, HCBC plates)	Tension nominale <i>Rated voltage</i>	1000Vac / 1500Vdc
Marque: <i>Trade Mark</i>	nVENT ERIFLEX	Régime de neutre (classe II) <i>Neutral position (Class II)</i>	all
Identification / Typ-No: <i>Identification / Type No.:</i>	nVENT ERIFLEX Flexbus	Numéro de série <i>Serial number</i>	/

3. OBJECTIF DE LA MISSION / SCOPE OF THE MISSION (voir les détails dans le rapport / See details in test report)

Spécification(s) de test:
Test specification: Evaluation de la conformité du produit et de son dossier technique aux documents suivants : / *Conformity assessment of the product and its technical file to the following documents :*
IEC 61439-2:20220 used in conjunction with IEC 61439-1:2020

4. CONCLUSION DU RAPPORT / TEST REPORT CONCLUSION

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescriptions de (des) documents(s) de référence. / *The conclusion of the test report shows that the examined product comply with the prescriptions of the reference documents.*

F. QUENNESSON / Responsable du Laboratoire
26/09/2023
Limite de validité / Limit of validity : 3 ans / 3 years



