

**SOPEMEA SAS Groupe APAVE**  
Laboratoire de Conformité Electrique  
27 Rue de l'avenir,  
FR-69740 Genas FRANCE

**ERICO EUROPE BV**  
Jules Verneweg 75

5015 BG TILBURG THE NETHERLANDS

**A l'attention de / To :** Mr Dennis DINGEMANS

**DOCUMENT DE SYNTHESE /  
SYNTHESIS DOCUMENT**

**EVALUATION DE CONFORMITE DES BARRES ISOLEES ERIFLEX MODELE ERIFLEX  
FLEXIBAR ADVANCED / CONFORMITY ASSESSMENT OF ERIFLEX INSULATED BUSBAR, TYPE  
ERIFLEX FLEXIBAR ADVANCED**

**CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT N°1X01084-01**

**1. PORTEE DE CE DOCUMENT / SCOPE OF THIS DOCUMENT**

Le présent document constitue la synthèse du rapport **APAVE n° 9533892-001-1** qui donne le détail des résultats des contrôles et réalisés sur le produit / The present document constitutes the synthesis of the report **APAVE n° 9533892-001-1**, which gives the details of inspections and test achieved on the product.

**2. PRODUIT CONCERNE / CONCERNED PRODUCT**

<b>Echantillon testé:</b> <i>Test item:</i>	BARRES FLEXIBLES ISOLEES / FLEXIBLE INSULATED BUSBAR	Tension nominale <i>Rated voltage</i>	1000VAC / 1500 VDC
<b>Marque:</b> <i>Trade Mark</i>	ERICO nVENT	Régime de neutre (classe II) <i>Neutral position (Class II)</i>	All
<b>Identification / Typ-No:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	ERIFLEX FLEXIBAR ADVANCED	Numéro de série <i>Serial number</i>	/

**3. OBJECTIF DE LA MISSION / SCOPE OF THE MISSION**(voir les détails dans le rapport / See details in test report)

**Spécification(s) de test:** Evaluation de la conformité du produit et de son dossier technique aux documents suivants : / *Conformity assessment of the product and its technical file to the following documents :*  
*Test specification:* IEC 61439-2:2011 used in conjunction with IEC 61439-1:2011

**4. CONCLUSION DU RAPPORT / TEST REPORT CONCLUSION**

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescription de (des) documents(s) de référence. / *The conclusion of the test report shows that the examined product comply with the prescriptions of the reference documents.*

**F. QUENNESSON** / Responsable du Laboratoire  
**18/01/2023**  
**Limite de validité / Limit of validity : 3 ans / 3 years**