

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

nVent
Jules-Verneweg 75
NL-5015 BG Tilburg

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 416017	4	01.10.2023	30.09.2027

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrschleufe/ Pipe loop
"Drop-in loop hanger"

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2022-08

Köln, den 13.06.2023

Dr. Reinermann
Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brand- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 416017 vom/ dated 13.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrschlaufe/ Pipe loop</p> <p>in den Größen: DN 25 bis DN 50 mit Gewindeanschluss 3/8" oder M 8/ in the sizes: DN 25 to DN 50 with connection thread M 3/8" or M 8</p> <p>in Werkstoff/ in material: Q235A/ ANSI1215/ 302 stainless steel</p> <p>die Oberflächen aller Komponenten sind galvanisch & Feuerverzinkt/ the surfaces of all components are zinc & Hot Dip-chromated</p>	<p>Drop-in</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 416017 vom/ dated 13.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
 The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte/ VdS test reports Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie der darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen; Montageanleitung/ List of technical documents as well as all detail part lists and assembly drawings specified therein; mounting instruction	WAL 16031 WAL 19036 Document list for the Drop-in loop hanger	14.10.2016 23.08.2019 21.02.2019	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 416017 vom/ dated 13.06.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Verwendung der Rohrschelle Typ 'Drop-in' ist zur Halterung von Rohren bis einschließlich DN 50 zulässig.

Die Rohrschelle 'Drop-in' darf nur laut Montageanleitung verwendet werden.

The use of the pipe loop type 'Drop-in' is permissible for fixing pipes up to and including DN 50.

The pipe loop 'Drop-in' may be used only in accordance with the installation instruction.